回　答　書

件名　　益城町役場空調設備保守点検業務委託
履行場所　　益城町大字宮園702
公開日　　令和5年5月18日

上記工事に係る質問について、下記のとおり回答します。

令和5年5月24日時点

No.	入札資料、ページ等	質　問　事　項	本　町　回　答　欄
1	仕様書 Ⅱ　業務内容	年2回のシーズンイン点検において、当社ではサービスチェッカーを接続し運転データを記録します。シーズンイン点検ごとにフロン漏えいの間接法により、運転中の状態値・運転記録等から漏えいの有無を診断することになります。異常の際には直接法にて漏れ箇所特定します。これは「3年に1回のフロン排出抑制法に対応する定期点検」と同等の点検を含んでいることになるため、「3年に1回のフロン排出抑制法に対応する定期点検」を見積から除外することは可能でしょうか。	除外せず見積り計上してください。貴社のシーズンイン点検と同等の内容であったとしても仕様書に示す回数どおり実施はしていただきます。（時期は協議の上決定します。）